

## Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Gmina Alwernia  
Adres: ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7  
32 - 566 Alwernia, tel.: 12 283 11 15  
faks: 12 283 17 92, e-mail: [urząd@alwernia.pl](mailto:urząd@alwernia.pl)  
zaprasza do złożenia ofert na: Zakup wraz z dostawą agregatu prądotwórczego z przyczepą w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026
2. Opis przedmiotu Zamówienia: Zakup wraz z dostawą agregatu prądotwórczego z przyczepą w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026

## Agregat prądotwórczy

| Lp. | Wymagane parametry                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Moc agregatu minimum 38 kVA                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.  | Paliwo – olej napędowy                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | Częstotliwość pracy 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.  | Sprzęt wyposażony w niezbędne ostrzeżenia i alarmy np.:<br>wskaźnik paliwa, wysoka temperatura silnika, nieprawidłowy start, przeciążenie prądnicy                                                                                                                       |
| 5.  | Napięcie wyjściowe: 230/400v                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.  | Stabilizacja napięcia przy zmiennym obciążeniu (AVR)                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.  | typ silnika- trójfazowy                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.  | pojemność baku minimum (100 l)                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.  | Silnik -4 suwowy                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. | Rozruch elektryczny                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. | Sprzęt wyposażony w turbosprężarkę                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. | Cyfrowy panel kontrolny informujący o:<br>Napięciu wyjściowym, częstotliwości, obciążeniu (A), temperaturze silnika, ciśnieniu oleju, prędkości obrotowej silnika, czasie pracy generatora, napięciu ładowania baterii, poziomie paliwa, wartości wyprodukowanej energii |
| 13. | Agregat zabudowany                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14. | Agregat musi być przystosowany do pracy ciągłej w warunkach całorocznych                                                                                                                                                                                                 |
| 15. | Sprzęt objęty gwarancją minimum 24 msc.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16. | Sygnalizator dźwiękowy awarii                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17. | Liczba gniazd 1 fazowych min. 1                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18. | Liczba gniazd 3 fazowych min. 1                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19. | praca ciągła 24 godz.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20. | Sprzęt fabrycznie nowy osadzony na homologowanej przyczepie transportowej przystosowany do pracy ciągłej                                                                                                                                                                 |

## Przyczepa z homologacją

| Lp. | Wymagane parametry                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Rama stalowa ocynkowana                                                |
| 2.  | Dyszel (łamany) z regulacją wysokości AL.-KO                           |
| 3.  | Osie hamowane 2 x minimum 1000 kg (techniczna nośność minimum 2000 kg) |
| 4.  | Homologacja drogowa                                                    |
| 5.  | Hamulec najazdowy                                                      |

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 6. | Hamulec postojowy         |
| 7. | Koło podporowe/manewrowe  |
| 8. | Gwarancja minimum 24 msc. |

3. Termin wykonania Zamówienia: 15.12.2025
4. Warunki udziału w postępowaniu (*w tym dokumenty jakie powinna zawierać oferta*): Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy.
5. Opis kryteriów wyboru Wykonawcy (*w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium*): Nie dotyczy
6. Opis sposobu obliczenia ceny: podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN i jest ostateczną ceną oferty. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Zamówienia. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Opis sposobu przygotowania oferty: Ofertę należy zapakować w formacie .zip lub .7z zaszyfrować i opatrzyć tytułem „Zakup wraz z dostawą agregatu z przyczepa”.
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofertZaszyfrowaną i zapakowaną ofertę cenową prosimy złożyć drogą elektroniczną i przesłać na adres mailowy [urząd@alwernia.pl](mailto:urząd@alwernia.pl) w terminie do dnia 14.11.2025 roku do godziny 10:00. Hasło do odszyfrowania zapakowanej oferty należy przesłać na adres mailowy [urząd@alwernia.pl](mailto:urząd@alwernia.pl) w dniu 14.11.2025 r. w godzinach między godziną 10:00 a godziną 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2025 roku o godzinie 12:30. W przypadku gdy złożona oferta bądź hasło do odszyfrowania złożonej oferty zostanie wysłane w innym terminie, niż zostało to określone w punkcie numer 8, złożona oferta zostanie odrzucona.
9. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertąHasło do odszyfrowania zapakowanej oferty należy przesłać na adres mailowy [urząd@alwernia.pl](mailto:urząd@alwernia.pl) w dniu 14.11.2025 r. tą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
11. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Paweł Dudek – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Informatyki.

*Załączniki:*

1. formularz ofertowy,
2. wzór umowy.

Zatwierdzam:  
Zastępca Burmistrza  
Gminy Alwernia  
  
Danuta Głowacka  
(Burmistrz Gminy)



**FORMULARZ OFERTOWY**  
dla zapytania ofertowego na:

1. Zamawiający:

Gmina Alwernia, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia.

2. Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
|-----------------|-----------------|
|                 |                 |

3. Osoba uprawniona ze strony Wykonawcy do kontaktów:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Imię i nazwisko |  |
| Adres           |  |
| Nr telefonu     |  |
| Nr faksu        |  |
| Adres e-mail    |  |

4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia .....

Ja (My) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1) oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia za cenę:

- a.** netto: ..... zł (bez podatku VAT)  
(słownie:.....złotych)  
stawka podatku VAT ....., wartość podatku VAT ..... zł
- b.** brutto: ..... zł (z podatkiem VAT)  
(słownie:.....złotych)

2) inne kryterium wyboru Wykonawcy: .....

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu Zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

6. Przedmiot Zamówienia wykonamy w terminie do: .....

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

8. Oświadczamy, że załączony wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

| Nazwa Wykonawcy<br>(pieczęć) | Podpisy osób upoważnionych do podpisania<br>oferty w imieniu Wykonawcy<br>(wraz z pieczęcią imienną) | Miejscowość<br>i data |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                                      |                       |



